



ENGCAN

**CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE
VÁLVULA DE SEGURANÇA**

Certificado N°: 178515

Empresa: Engcan Engenharia Ltda**Cliente:** Fundacao Universidade Federal do Pampa**Data de Emissão:** 30/09/2025**Data de Validade:** 30/09/2028**Dados do Instrumento Padrão Utilizado****Instrumento:** Manômetro PI**Certificado de Calibração do Instrumento:****Fabricante:** Genebre**Valor de uma Divisão:** 0,5 Bar**N° de Série:** 593**Faixa de Escala:** 0,00 a 25,00 Bar**Tipo:** Analógico**Incerteza de Medição:** 0,87%**Descrição da Válvula****Fabricante:** NI**Fluido de Teste:** Água**Modelo:** SP25**N° Lacre:** 178515**Conexão:** Rosca**Diâmetro:** 1/4" NPT**Localização:** Compressor VP-02, N° de Série E-334475**Teste de Recepção****Pressão de Abertura:** 185 Psi**Pressão de Fechamento:** 175 Psi**1° Teste:** 187 Psi**2° Teste:** 183 Psi**3° Teste:** 186 Psi**ASME:** VIII (X) I ()**Registros Fotográficos****Resultado**☒ **Aprovado**☐ **Reprovado**

Eng° Anderson Luis Caneppele
Engenheiro Mecânico
CREA-SC: 191579-9